

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО”

84601, Донецької обл.,

пр. Леніна, 11 м. Горлівка

тел 57-83-59, телефакс 57-81-15, 57-81-14

п/рахунок № 26001307550283

Філія «Центрально-Міського відділення ПАТ

Промінвестбанку в м.Горлівка Донецької області»

E-mail: pm @ doc.donbass.com

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“ДОНЕЦКОБЛЭНЕРГО”

84601, Донецкой обл.,

пр. Ленина, 11 г. Горловка

тел. 57-83-59 телефакс: 57-81-14, 57-81-15

т/счет № 26001307550283

Филиал «Центрально-Городского отделения ПАО

Проминвестбанка в г.Горловка Донецкой области»

E-mail: pm @ doc.donbass.com

13.09 2011 №22-18/ 414

ООО «НПО ВерВерт»

Директору

Мельниченко В.

Факс (044) 459-02-51

В июле 2010 года предприятием «НПО «Верверт» проводились работы по восстановлению свинцово – кислотной аккумуляторной батареи (АБ), состоящей из 106 элементов типа СК-8, эксплуатируемой на ПС «Артём» 110кВ Щербиновской группы подстанций ПАО «Донецкоблэнерго». Даная АБ 1990 года выпуска, по состоянию перед выполнением работ остаточная ёмкость составляла 71% (204 А х ч) по причине сульфатации пластин. Попытки удаления сульфата свинца с помощью дозаряда штатным зарядным устройством не приводили к положительному результату.

Восстановление АБ выполнялось специалистами «НПО «Верверт» по резонансно – ионной технологии.

По результатам выполненных работ ёмкость АБ составила 109% (314 А х ч) от номинальной при разряде стабилизированным током 48А. Все работы выполнены профессионально и в срок.

В апреле 2011 года была проведена диагностика восстановленной АБ. Все параметры АБ находятся в норме. Напряжения и плотности элементов АБ распределяются равномерно. Батарея пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Технический директор

Н.С. Алёшин

СЕРПЛЕП
Зуднев А.В.
8077

