

КП "Київський метроостан"
Структурний підрозділ
"Служба електропостачання"

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер служби
електропостачання
С.Г.Жучко
"20" 04. 2011 р.

А К Т

"20" 04 2011 р.

м. Київ

№ 104-EP

Перевірка технічного
стану елементів акумуляторної батареї
типу 5 OPzS 380 на СТП-72.

Складено комісією у складі:

голова комісії: начальник EP
члени комісії: старший електромеханік
начальник гр. СТП 71-75

Петровець Л.Ф.
Голуб А.Б.
Панібрат Р.М.

18.04.2011 комісією проведено обстеження шести елементів (№ 3, 15, 27, 39, 46, 73) акумуляторної батареї типу 5OPzS 380 на СТП-72.

Параметри після року експлуатації відновлених елементів відповідають вимогам інструкції з обслуговування та експлуатації стаціонарних свинцево-кислотних акумуляторних батарей та становлять:

Table with 3 columns: № елемента, Напруга на елементі, В, Густина, г/см³. Rows contain data for elements 3, 15, 27, 39, 46, and 73.

Висновок : відновлені елементи акумуляторної батареї типу 5OPzS 380 на СТП-72 не мають відхилень від допустимих норм та придатні до подальшої експлуатації.

Голова комісії:

Члени комісії:

Handwritten signatures and names: Л.Ф.Петровець, А.Б.Голуб, Р.М.Панібрат